

T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Sayı : 13070673-110.03.02-E.2006
Konu : Ergene Nehrinde Deşarj
Standartlarında Kısıtlama Genelgesi

06.03.2018

KARAAĞAÇ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAPAKLI / TEKİRDAĞ

İlgi : 01.03.2018 tarih ve 38927 sayılı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 2018/02 No'lu Genelgesi.

Bilindiği üzere; Ergene Havzasında plansız ve kontrolsüz bir biçimde gelişen sanayi bölgeleri ve buna bağlı olarak hızla artan nüfus, özellikle su kaynaklarının aşırı tüketilmesine, su bütçesinin bozulmasına ve kirlenmeye sebep olmuştur. Havzada su kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlendiği "Ergene Havzası Çevre Master Planı", "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" ve "Ergene Havzası Atıksu Ana Yönetim Planı" projeleri yaptırılmış ve bu projelerin sonuçları değerlendirilerek "Ergene Havzası Eylem Planı" hazırlanmıştır. Söz konusu plan 6 Mayıs 2011 tarihinde bölgede yapılan tanıtım toplantısıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda, Bakanlığımız 06 Mayıs 2016 tarihli ve 2016/03 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi ile Ergene Havzasına deşarj yapan sanayi tesisleri ile evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri için deşarj standartlarında KOİ parametresinde kısıtlama getirilmişti.

01 Mart 2018 tarihinde Bakanlığımız tarafından yayımlanan 2018/02 sayılı Genelge ile 2016/03 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, Ergene Havzasına deşarj yapan sanayi tesisleri ile evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri için SKKY Tablo 5- Tablo 21 kapsamındaki yeni KOİ deşarj standartları belirlenerek kısıtlamaya gidilmiştir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamındaki söz konusu yeni KOİ standartlarının anılan Genelge gereği, Eylem Planı kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin KOİ standartlarını 31.12.2019 tarihi itibarıyla, Ergene Havzasına deşarj eden münferit sanayi tesisleri ile evsel/kentsel atıksu kaynaklarının ise 01.01.2018 tarihi itibarıyla uygulaması gerekmektedir.

Havzada hedeflenen su kalitesinin sağlanabilmesi ve Ergene Nehrinde koruma ve kullanma dengesinin sağlanarak sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Genelgede belirtilen hususlara uyulması ve Genelgenin ilgililere duyurulması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 e-imzalıdır

Lütfullah GÜRSOY

Vali a.

Vali Yardımcısı

KAPAKLI O.S.B.	
GELEN EVRAK	
KAYIT NO:	2018/102
KAYIT TARİHİ:	13 / 02 / 2018

Ek :

- 1 - 2018/02 sayılı Genelge (2 sayfa)
- 2 - 2018/02 sayılı Genelge ekler. (7 sayfa)
- 3 - Dağıtım Listesi (1 sayfa)

 e-imzalıdır.
06 03 2018

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 41203884-010.06/ 38927
Konu : Ergene Nehrinde Deşarj
Standartlarında Kısıtlama

01./03/2018

GENELGE
(2018/ 02)

Bilindiği üzere, Ergene Havzasında plansız ve kontrolsüz bir biçimde gelişen sanayi bölgeleri ve buna bağlı olarak hızla artan nüfus, özellikle su kaynaklarının aşırı tüketilmesine, su bütçesinin bozulmasına ve kirlenmeye sebep olmuştur. Havzada su kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlendiği “Ergene Havzası Çevre Master Planı”, “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” ve “Ergene Havzası Atıksu Ana Yönetim Planı” projeleri yaptırılmış ve bu projelerin sonuçları değerlendirilerek “Ergene Havzası Eylem Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu plan 6 Mayıs 2011 tarihinde Bölgede yapılan tanıtım toplantısıyla yürürlüğe konulmuştur.

Yukarıda bahsedilen bilimsel çalışmalar neticesinde;

- Ergene Nehrinin yıllık ortalama debisinin yaklaşık %25 i kendi tabii debisi olup, geri kalan %75 oranındaki debinin sanayi ve evsel kaynaklı atıksu boşaltımlarından kaynaklandığı ve özellikle Çorlu Deresi ve Ergene Nehri su kalitesinin fiziksel ve kimyasal kirlilik parametreleri açısından çok kirli su sınıfı olan IV. Sınıf su kalitesinde olduğu,
- Ergene Nehrinden halihazırda akan su miktarının yalnız dörtte birinin tabii debisi olması sebebiyle, havzadaki tüm tesislerin atıksuları mevcut mevzuatta yer alan deşarj standartlarına uygun olarak atılrsa dahi, Ergene Nehri tabii debisinin, standartlara uygun boşaltımlardan gelen kirlilik yükünü kaldıramayacağı, dolayısıyla kirliliğin önlenmesi ve su kalitesinin hedeflenen II. Sınıf su kalitesine yükselmesinin mümkün olamayacağı tespitleri yapılmıştır.

Bu sebeplerle, hedeflenen su kalitesinin sağlanabilmesi için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) eklerinde yer alan ve Tablo 5 - Tablo 21 arasında verilen deşarj standartlarında kısıtlama mecburiyeti ortaya çıkmış, atıksu arıtma tesislerinin çalışma performansının göstergesi olan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresinde kısıtlama yapılması ve kısıtlanması gereken oranlar yukarıda bahsedilen çalışmalar ışığında tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, Ergene Havzasındaki sanayi bölgelerinin “İslah OSB” statüsüne alınması konusundaki çalışmalar tamamlanmış ve havzada kurulan toplam 10 adet İslah OSB’den 8 adedi OSB statüsü kazanmıştır. Bu sanayi bölgelerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla planlanan atıksu arıtma tesislerinin ise 2019 yılı sonunda işletmeye alınması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, SKKY’nin 38 inci Maddesi gereğince Ergene Havzasına deşarj eden sanayi tesisleri ile evsel atıksu arıtma tesisleri için SKKY Tablo 5 - Tablo 21 kapsamındaki

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

yeni KOİ deşarj standartları ekte verilmekte olup, yönetmelik ekinde yer alan tablolardaki diğer parametreler için mevcut standartların uygulanmasına devam edilecektir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin Genelge ekinde yer alan KOİ standartlarını 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Ergene Havzasına deşarj eden münferit sanayi tesisleri ile evsel/kentsel atıksu kaynaklarının ise Genelge kapsamındaki yeni KOİ deşarj standartlarını 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulaması gerekmektedir.

Bu Genelge ile 06 Mayıs 2016 tarihli ve 2016/03 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup; Genelgenin İllerimizde titizlikle uygulanması ve Ergene Nehrinde koruma ve kullanma dengesinin sağlanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen konulara dikkat edilmesi ve bu Genelgenin ilgililere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.


Mehmet ÖZHAŞEKİ
Bakan

EKLER :
Tablo (7 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

- Edirne Valiliği
- Tekirdağ Valiliği
- Kırklareli Valiliği

Bilgi:

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)
- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
(Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)

EK: ERGENE HAVZASI'NDA SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGULANACAK KOİ PARAMETRESİ DEĞERİ STANDARTLARI

Tablo 5: Gıda Sanayi	SKKY Mevcut KOİ Standartları	Ergene Havzası için Uygulanacak KOİ Standartları
	2 Saatlik Kompozit Numune	2 Saatlik Kompozit Numune
5.1: Un ve Makarna Üretimi	250	150
5.2: Maya Üretimi	1200	600
5.3: Süt ve Süt Ürünleri	170	150
5.4: Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağı Hariç	200	150
5.5: Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu	250	150
5.6: Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri	250	150
5.7: Balık ve Kemik Unu Üretimi	-	140
5.8: Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler	200	150
5.9: Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri	150	100
5.10: Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri	200	150
5.11.a: Şeker Üretimi ve Benzerleri (Kondenzasyon Suları ile Seyrelme Yok ise)	500	400
5.11.b: Şeker Üretimi ve Benzerleri (Kondenzasyon Suları ile Seyrelme Var ise)	60	60
5.13: Tarla Balıkçılığı	50	50
5.14: Su Ürünleri Değerlendirme	300	220
5.15: Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler	500	250

		SKKY Mevcut KOI Standartları	Ergene Havzası İçin Uygulanacak KOI Standartları
		2 Saatlik Kompozit Numune	2 Saatlik Kompozit Numune
Tablo 6: İçki Sanayi	6.1: Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri	160	100
	6.2: Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri	300	150
	6.3: Malt Üretimi, Bira İmalı ve Benzerleri)	120	100
	6.4: Melastan Alkol Üretimi	400	200
Tablo 7: Maden Sanayi	7.1: Kadmıyım Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri	80	80
	7.2: Kömür Üretimi ve Nakli	200	150
	7.3: Metalik Olmayan Maden Sanayi (Bor Cevheri)	100	100
	7.4: Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri	80	80
Tablo 8: Cam Sanayii	8: Cam Sanayi	160-250	140
Tablo 9: Enerji Sektörü	9.1: Taşkömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama	200	150
	9.2: Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri	150	150
	9.3: Termik Santraller ve Benzerleri	60	60
	9.5: Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular	60	60
	9.7: Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları	40	40
Tablo 10: Tekstil Sanayi			

	SKKY Mevcut KOI Standartları	Ergene Havzası için Uygulanacak KOI Standartları
	2 Saatlik Kompozit Numune	2 Saatlik Kompozit Numune
	10.1: Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye	350
	10.2: Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri	400
	10.3: Pamuklu Tekstil ve Benzerleri	250
	10.4: Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri	400
	10.5: Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri	300
	10.6: Halı Terbiyesi ve Benzerleri	300
	10.7: Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri	400
Tablo 11: Petrol Sanayi		
	11.2: Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri	400
	11.3: Hidrokarbon Üretim Tesisleri	300
Tablo 12: Deri Sanayi		
	12: Deri Deri Mamülleri ve Benzer Sanayiler	300
Tablo 13: Kağıt Sanayi	13.1: Yarı Selüloz Üretimi	-
	13.2: Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi	-
	13.3: Ağartılmış Selüloz Üretimi	-
	13.4: Saf Selüloz Üretimi	-
	13.5: Nişasta Katkısız Kağıt	-
	13.6: Nişasta Katkılı Kağıt	-
	13.7: Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce Dokulu Kağıt	-

	SKKY Mevcut KOI Standartları	Ergene Havzası için Uygulanacak KOI Standartları
	2 Saatlik Kompozit Numune	2 Saatlik Kompozit Numune
14.15: Baryum Bileşikler Üretimi	100	100
Tablo 15: Metal Sanayi		
	15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi	100
	15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri	200
	15.2: Genelde Metal Hazırlama ve İşleme	200
	15.3: Galvanizleme	600
	15.4: Dağlama İşlemi	100
	15.5: Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama	100
	15.6: Metal Renklendirme	200
	15.7: Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama	200
	15.8: Su Verme, Sertleştirme Tesisleri	1000
	15.9: İletken Plaka İmalatı	2500
	15.10: Batarya ve Pili İmalatı ve Benzeri	250
	15.11: Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri	100
	15.12: Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri	800
	15.13: Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri	1500
	15.14: Lamlama/Boyama	800
	15.15: Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi	100

	SKKY Mevcut KOI Standartları	Ergene Havzası için Uygulanacak KOI Standartları
	2 Saatlik Kompozit Numune	2 Saatlik Kompozit Numune
20.6 Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri	700	400
20.8: Biodizel Tesisleri	400	200
Tablo 21: Evsel Atıksular		
21.1 Kirlilik Yüğü 5-120 kg/gün, Nüfus=84-2000	180	150
21.2: Kirlilik Yüğü 120-600 kg/gün, Nüfus=2000-10 000	160	125
21.3: Kirlilik Yüğü 600-6000 kg/gün, Nüfus=10 000-100 000	140	110
21.4: Kirlilik Yüğü 6000 kg/gün den büyük, Nüfus > 100 000	120	90
21.5: Doğal Arıtma, ve Stabilizasyon Havuzları Sistemiyle Arıtma Yapan Kentsel Arıtma Tesisleri	180	150

Not: Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4 yerine 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği'ne uyulması esastır.